



PE-Xa buizen

buis Ø buis type buis dikte (mm) bouwdeel
(mm)

individuele testresultaten ≤ Ø32 (54) mm

≤ Ø32	PE-Xa (2,2 t/m 4,4)	1+2+3+5
	Ø 15 (28) 2,5	
	Ø 16 (25) 2,2	
Ø 32 (54) 4,4		

≤ Ø32 +	PE-Xa (2,2 t/m 4,4)	1+2+3+5
	Ø 15 (28) 2,5 + Uponor foam 10mm 1100CS	
	Ø 16 (25) 2,2 + Uponor foam 10mm 1100CS	
Uponor buis isolatie	Ø 32 (54) 4,4 + Uponor foam 20mm 1100CS	

Graphite
DoP CPR-14/0273

Acrylic of PA sealer
DoP CPR-14/0273

FMU manchets
DoP CPR-14/0251

Wrap
DoP CPR-14/0251

sparing in bouwdeel

of gebruik

of gebruik

of gebruik

max. sparing (mm)

[EI 90 U/C in wand](#)
voeg 10x25mm
[EI 240 U/C in vloer](#)
voeg 15x25mm

[EI 90 U/C in wand](#)
voeg 10x25mm
[EI 240 U/C in vloer](#)
voeg 15x25mm

[EI 60 U/C in wand](#)
manchet Ø40

[EI 120 U/C in wand](#)
Wrap: 1 laag

kit in wand: buis Ø + 20mm
kit in vloer: buis Ø + 30mm
manchet: buis Ø
wrap: buis Ø + 4mm per laag

[EI 120 U/C in wand](#)
voeg 10x25mm
[EI 240 U/C in vloer](#)
voeg 15x25mm

[EI 120 U/C in wand](#)
voeg 10x25mm
[EI 240 U/C in vloer](#)
voeg 15x25mm

[EI 120 U/C in wand](#)
manchet Ø40

[EI 120 U/C in wand](#)
Wrap: 1 laag

kit in wand: buis Ø + 20mm
kit in vloer: buis Ø + 30mm
manchet: buis Ø
wrap: buis Ø + 4mm per laag

[EI 120 U/C in wand](#)
voeg 10x25mm
[EI 240 U/C in vloer](#)
voeg 15x25mm

[EI 60 U/C in wand](#)
voeg 10x25mm
[EI 180 U/C in vloer](#)
voeg 15x25mm

[EI 120 U/C in wand](#)
manchet Ø63

[EI 120 U/C in wand](#)
Wrap: 2 laag

kit in wand: buis Ø + 20mm
kit in vloer: buis Ø + 30mm
manchet: buis Ø
wrap: buis Ø + 4mm per laag

[EI 120 U/C in wand](#)
voeg 10x25mm
[EI 240 U/C in vloer](#)
voeg 15x25mm

[EI 120 U/C in wand](#)
manchet Ø50

[EI 120 U/C in wand](#)
Wrap: 2 laag

kit in wand: buis Ø + 40mm
kit in vloer: buis Ø + 50mm
manchet: buis Ø
wrap: buis Ø + 4mm per laag

[EI 120 U/C in wand](#)
voeg 10x25mm
[EI 240 U/C in vloer](#)
voeg 15x25mm

[EI 120 U/C in wand](#)
manchet Ø50

[EI 120 U/C in wand](#)
Wrap: 1 laag

kit in wand: buis Ø + 40mm
kit in vloer: buis Ø + 50mm
manchet: buis Ø
wrap: buis Ø + 4mm per laag

[EI 90 U/C in wand](#)
voeg 10x25mm
[EI 90 U/C in vloer](#)
voeg 15x25mm

[EI 60 U/C in wand](#)
manchet Ø110

kit in wand: buis Ø + 60mm
kit in vloer: buis Ø + 70mm
manchet: buis Ø
wrap: buis Ø + 4mm per laag

PE-Xa in **schacht wand**
met kabels
zie schema KABELS

'excentrisch tot nul' positie in sparing is toegestaan !

kit: aanbrengen aan 2 zijden, ook in vloer!

voeg details: min. B x D in mm

manchet + wrap: aanbrengen met rookafdichting Acrylic aan 2 zijden

LET OP:
aluPE-X buizen: zie **blad 1**

naar INDEX